

Dato: 23.02.2006 ENERGI E2 A/S
Deres ref.:
Vor ref.: Dirsekr./JHI
Sagsnr.:

Transport- og Energiministeriet
Energistyrelsen



Dir. tf.: +45 24 88 37 94
Dir. fax: +45 80 60 01
E-mail: jhi@e2.dk

Telefon: +45 44 80 60 00
Telefax: +45 44 80 60 10
Web:
CVR nr.: 18 93 66 74

Vedr.: Hørings svar om ændring af lov om elforsyning

ENERGI E2 A/S har modtaget ovennævnte lovforslag i høring fra Energistyrelsen. Vi har valgt at fokusere vores bemærkninger til følgende bestemmelser:

- § 27 f, stk. 5
- § 56 e, stk. 2

Bemærkninger til § 27 f, stk. 5

Af § 27 f, stk. 5 fremgår det;

"Hvis havvindmølleparkens faktiske elproduktion i et driftsdøgn ikke svarer til det anmeldte efter stk. 2, kan den systemansvarlige virksomhed kræve, at der ydes rimelig betaling for de ubalancer, der påføres systemet i driftsdøgnet".

E2 anser det ikke for hensigtsmæssigt, at havvindmølleparkers ubalancer selvstændigt kan udløse en betalingspligt for producenten, såfremt det har været formålet med den ovennævnte bestemmelse. E2 er enig med Dansk Energi's forslag om, at man kan pulje ubalancerne med de øvrige produktionsapparater og at disse håndteres som en del af producentens samlede ubalancer fra alle anlæg i overensstemmelse med den eksisterende § 27 c, stk. 8.

Ydermere er det blevet bemærket, at der i bestemmelsen er anført, at den systemansvarlige "kan" kræve betaling for ubalancer. E2 har behov for, at lovgiver specificere nærmere, i hvilke situationer dette kan blive aktuelt.

Det bør ligeledes specificeres i bestemmelsen, at producenten ikke skal være ansvarlig for ubalance forårsaget af systemansvarliges nedregulering.

Bemærkninger til § 56 e, stk.2

Af § 56 e, stk. 2 fremgår det;

"...Hvis elproducenten skal betale en indfødningsstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg på op til 0,7 øre pr. kWh i døgn gennemsnit."

I koncessionsaftalen for Horns Rev 2 samt i udbudsbetingelserne til Rødsand 2 fremgår det, at der vil blive givet et tillæg svarende til indfødningsstariffen uden fastsættelse af et loft. E2 finder det derfor ikke i overensstemmelse med ovennævnte, at der i ændringsforslaget indsættes et loft på 0,7 øre pr. kWh.

Afslutningsvis skal E2 henlede opmærksomheden på bemærkningerne til lovforslaget, nr. 37 (§ 56 e), hvor der henvises til, at 10 TWh skulle svare til en årlig elproduktion i 50.000 fuldlasttimer fra 200 vindmøller. De 10 TWh svarer til 50.000 fuldlasttimer på 200 MW, hvilke det forhåbentlig ikke kræver 200 møller at opnå.

Med venlig hilsen
ENERGI E2 A/S

Jeanette Hilliger
Koncernjurist