

Energi (KE), som bl.a. varetager forsyningen af bygas i København, ønsker med nærværende henvendelse at supplere det høringssvar, der blev afgivet af Københavns Kommune.

Den Energipolitiske Udvalg
L 156 - Bilag 1
Offentligt


Af ændringsforslagene fremgår det, "at naturgas/luft baserede bygasforsynings-systemer kan indgå i beredskabet efter naturgasforsyningslovens § 15 a." Dette finder KE meget uhensigtsmæssigt og skal hermed opfordre til, at KE's bygasanlæg ikke omfattes af disse krav.

Baggrunden for opfordringen er, at KE er i færd med at omlægge den nuværende gasproduktion i form af spaltgas til naturgas/luft. Omlægningen vil være gennemført med udgangen af næste år. Dette indebærer, at de væsentlige overjordiske anlæg såsom Sundby Gasværk, de store gasbeholdere og pumpestationer ikke længere skal anvendes.

KE skal i den forbindelse påpege, at der ikke eksisterer nogen vejledning og ingen klassifikationsbeskrivelse til de nævnte anlæg. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at anvende naturgasforsyningslovens § 15 a på KE's bygasanlæg, og det er KE's vurdering, at en gennemførelse af lovforslaget for KE's vedkommende både vil være meget tids- og omkostningskrævende set i relation til anlæggenes begrænsede restlevetid.

Omkring 75% af den leverede bygas anvendes til privat kogebrug, i restauranter og lignende. Kun ca. 25% af mængderne anvendes til opvarmning. KE er således af den opfattelse, at kravene i den foreslåede § 28a, stk. 1 alene vedrører de gasleverancer, der vedrører opvarmning. Som naturlig konsekvens heraf er KE af den opfattelse, at bestemmelserne i den foreslåede § 28b, stk. 1 heller ikke vil omfatte KE's bygasleverancer, idet gasleverancerne til opvarmningsformål i 2004 var mindre end 100 TJ. I den forbindelse kan det tilføjes, at KE har ca. 2.000 varmekunder. Halvdelen af disse kunder anvender gasradiatorer, som forventes udfaset indenfor en kort år-række.

Med venlig hilsen



J. S. Jeppesen