

MILJØMINISTERIET

Departementet

J.nr. BLS – 401 - 00369

Den 24. marts 2009

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 2 i sagen om B 46 – Forslag til folketingsbeslutning om sikring af rent drikkevand stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torben Hansen (S) m.fl.

Spørgsmål 2

"Findes der alternativer til klor ved desinfektion af vandledninger?"

Svar

Der henvises til svaret på spørgsmål 1 vedrørende anvendelsen af desinfektion generelt.

Det kan oplyses, at der findes forskellige andre midler til desinfektion på markedet, fx har brintoverilte også en desinficerende virkning. I valg af desinfektionsmiddel skal der ske en afvejning af, om det er nødvendigt at desinficere eller om anden rengøring kan klare problemet, fx ved at rengøre systemet ved at gennemskylle det med rent vand.