

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 18 til B 46 – Forslag til folketingsbeslutning om sikring af rent drikkevand stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torben Hansen (S).

Spørgsmål 18

"Hvilke oplysninger kan ministeren give om det kommunale tilsyns funktion, og hvor kan tilsynets resultater og anbefalinger findes og ses - bl.a. af forbrugerne?"

Svar

Ifølge bkg. 1449 af 11/12/2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, § 26, skal kommunerne føre tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæggene jf. Vandforsyningsloven § 57. Ifølge bekendtgørelsens § 27, stk. 3 skal kommunerne sende kopi af resultaterne af tilsynet med de tekniske anlæg til ejeren af anlægget og samtidig indberette det til både By- og Landskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Vandforsyningsloven indeholder ikke krav om offentliggørelse af resultaterne af det tekniske tilsyn.

Der er ikke udfærdiget en egentlig tilsynsrapport, men By- og Landskabsstyrelsen har på baggrund af indberetningerne for 2007 kunnet konstatere, at tilsynene overordnet viser en acceptabel teknisk og hygiejnisk tilstand af vandværkerne.

Kommunerne har imidlertid i en række tilfælde gjort opmærksom på forskellige problemer og foretaget anmærkninger for forskellige forhold, som forsyningerne forventes at bringe i orden. Der kan blandt andet nævnes:

- behov for vedligeholdelse af vægge, lofter og gulv samt afhjælpning af dårlig ventilation i vandværksbygningerne
- problemer i vandbehandlingsanlægget med algevækst, defekt filtrering, manglende insektnet i ilttårn og manglende sikring i tilfælde af overløb
- utæthed i sider og bund samt manglende insektnet i tørbrønd
- utæthed i låg og utilstrækkelig vandudskiftning i rentvandstank
- utæthed i rørledninger og dæksler, der ikke er hævet 30 cm over niveau
- Manglende indhegning af boringer eller kildeplads og manglende DGU nr. på boringer

By- og Landskabsstyrelsen er ved at foretage bearbejdning af tilsynsindberetningerne for 2008.