



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Folketingets Lovsekretariat
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kemin@kemin.dk
www.kemin.dk

Jacob Jensen (V) har i brev af 2. april 2012 stillet mig følgende spørgsmål S 2812, som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål S 2812:

"Er der efter ministerens mening nogen tekniske hindringer i vejen for at hæve nettomåleordningen fra de nuværende 6 kWp til f.eks. 12 kWp, og hvad mener ministeren, at årsagen er til at have en grænse på netop 6 kWp?"

Svar

Støtten til elproduktionen fra solcelleanlæg under nettomålerordningen svarer til de sparede omkostninger til afgifter, nettariffr mv., hvilket i alt i dag typisk er omkring 1,5 kroner pr. kWh. I forhold til støtten til f.eks. elproduktion fra landmøller fås med nettomålerordningen en væsentligt højere støtte. Der er således ikke nogen samfundsmæssig tilskyndelse til at udvide nettomålerordningen til at omfatte større anlæg

Rent teknisk er der allerede nu ved installation af solcelleanlæg på op til 6 kW på en større del af husene en stor risiko for at overbelaste de lokale elnet. Problemet forværres, hvis der installeres anlæg med større effekter.

Grænsen på 6 kW er fastsat således, at et solcelleanlæg på årsbasis har en produktion af samme størrelse som det årlige elforbrug i et enfamiliehus.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard

Ministeren

13. april 2012

J.nr. 2012-2226