



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 7. maj 2013 stillet mig følgende spørgsmål 17 vedr. L 199, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA).

Ministeren

15. maj 2013

J nr. 2013-1428

Spørgsmål 17

"Københavns Kommunes virksomhed Lynettefællesskabet I/S indviede den 30. april 2013 på renseanlægget Damhusåen et jordbaseret solcelleanlæg på 777 kW. Mener ministeren, at Københavns Kommune dermed udnytter et hul i loven?"

Svar

Anlægget på renseanlægget Damhusåen forventes ikke at levere el til elnettet, og påvirkes derfor ikke af L 199. Det er netop hensigten med støtten til solceller at fremme anlæg, der dækker en del af ejerens eget forbrug.

Med L 199 indføres ikke forbud mod solcelleanlæg på jorden, og anlæggene fratages ikke enhver støtte. Der vil fortsat være mulighed for, at etablere solcelleanlæg på jorden på basis af nettoafregning på timebasis og 60 øre/kWh for evt. overskudsproduktion.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard