



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 7. maj 2013 stillet mig følgende spørgsmål 19 vedr. L 199, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Villum Christensen (LA).

Ministeren

15. maj 2013

J nr. 2013-1428

Spørgsmål 19

"Vil ministeren fremsende faktuel dokumentation for, at jordbaserede fællesanlæg i gennemsnit er ca. 40 pct. billigere at etablere end tilsvarende tagplacerede fællesanlæg"

Svar

Det er ikke nødvendigvis 40 pct. billigere at etablere fællesanlæg på jorden end at etablere et tilsvarende anlæg på et tag.

Priserne på solcelleanlæg afhænger meget af, hvor gode muligheder der er for at installere dem. For villaanlæg er tilbudspriserne, jf. www.solcellepriser.dk, typisk mellem 15.000 og 20.000 kr./kW inklusiv en ukompliceret montering.

For større anlæg til etageboliger vil priserne være afhængig af størrelsen af anlægget, de lokale forhold, f.eks. om der kræves stillads til montering, hældning på taget, hensyntagen til f.eks. ventilationsanlæg, ovenlysvinduer mv. Der kan derfor ventes en betydelig spredning af anlægspriserne.

For planlagte større anlæg placeret på bar mark er der i enkelte tilfælde angivet forventede anlægspriser på omkring 8.000 til 10.000 kr./kW.

Den 40 pct. lavere afregningspris til fællesanlæg på jorden er udtryk for, at vi med aftalen af 19. marts 2013 har besluttet i højere grad at fremme tagplacerede end jordbaserede fællesanlæg.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard