



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 29. maj 2013 stillet mig følgende spørgsmål 32 til L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

27. juni 2013

J nr. 2013 - 1428

**Spørgsmål 32**

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29. maj 2013 fra VE Energy.dk, jf. L 199 – bilag 33."

**Svar**

Kent Bisgaard fra VE Energy.dk har efter det første samråd den 28. maj 2013 sendt et brev til udvalget, hvori han lister en række store udfordringer, som hans virksomhed kæmper med som resultat af flere lovændringer på solcelleområdet. Jeg vil her kommentere de udfordringer, der nævnes.

Det er korrekt, at EU Kommissionen endnu ikke har godkendt den midlertidigt forhøjede afregningspris, der mere end fordobler den gældende afregningspris. De seneste lovforslag L 199 og L 221 kan føre til en forlænget statsstøttebehandling i Kommissionen, idet der først kan orienteres formelt om disse ændringer, når de er blevet endelig vedtaget. Energistyrelsen er i løbende kontakt med Kommissionen for at fremme processen.

Kent Bisgaard spørger om, man kan udsætte 2013-satsen på 130 øre/kWh til 2014? Som det fremgår af det ændringsforslag til L 199, som jeg har fremsat den 11. juni på baggrund af en aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, sættes der nu et loft for den fremtidige udbygning af solceller med forhøjet støttesats. Den midlertidigt forhøjede afregning begrænses til en pulje på 20 MW i hvert af årene 2013 til og med 2017, som kan fordeles til visse nærmere angivne anlægskategorier. Hvis godkendelsen fra EU først kommer sent i 2013 eller i 2014, kan jeg bestemme, at puljen for 2013 fordeles i 2014 med 2013-satsen på 130 øre/kWh. Anlæg, som modtager tilsagn om at blive omfattet af puljen for et givent år, afregnes med satsen for det år puljen vedrører, uanset om anlægget først nettilsluttes senere. For at opnå den forhøjede afregning skal anlægget dog nettilsluttes senest 2 år efter, at der er givet tilsagn om adgang til puljen.

Overgangsordningerne, som nævnes nedenfor, indeholder derimod ikke en mulighed for udsættelse af 2013-satsen.

Kent Bisgaard spørger, hvorfor solceller ikke er fritaget for omkostninger i tilfælde af netudvidelse som vindmøller. For VE-anlæg, bortset fra vindmøller, fremgår det af § 67 i elforsyningsloven (LBK nr. 279 af 21/03/2012), at anlægsejeren alene skal afholde den udgift, der ville være forbundet med at lade sig tilslutte 10-20 kV-nettet. Øvrige omkostninger, herunder netforstærkning og netudbygning afholdes af netvirksomheden. Det gælder således også for solcelleejere, at de ikke pålægges omkostninger til netforstærkning og netudbygning. For vindmøller er der lavet særlige regler, jf. VE-lovens § 30 (LBK nr. 1074 af 08/11/2011) og regler udstedt i medfør heraf. Det vil i givet fald kræve lovændring, såfremt der tilsvarende skal gælde særlige vilkår for nettilslutning af solceller.

Kent Bisgaard skriver til sidst, at han vil indsende en faktura for spildte arbejdstimer, revisoromkostninger, manglende indtægter m.v. til mig. Den har mit ministerium modtaget.

Jeg skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at man som udgangspunkt juridisk set først kan regne med regler, når de er trådt i kraft. De ændrede solcelleregler, der følger af lov nr. 1390 af 23. december 2012 er endnu ikke trådt i kraft, fordi de afventer godkendelse fra EU-Kommissionen efter statsstøttereglerne.

Der er imidlertid foreslået en overgangsordning til L 199, som har til formål at tilgodese dem, der allerede har investeret i solcelleanlæg i tillid til de forhøjede støttesatser, som er vedtaget ved lov nr. 1390 af 23. december 2012. Disse regler vil også først kunne træde i kraft, når og i det omfang de godkendes af EU-Kommissionen.

I den foreslåede overgangsordning til L 199 kan primært jordbaserede solcelleanlæg, der er nettilsluttet, eller som der er indgået bindende og ubetinget købsaftale om (dog må der gerne være taget forbehold for nr. 1 og 2 nævnt nedenfor), og som har foretaget mindst en af følgende handlinger, senest da L 199 blev fremsat den 20. marts 2013, afregnes efter de forhøjede afregningspriser, som blev vedtaget ved lov nr. 1390, når og i det omfang reglerne træder i kraft:

- 1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.
- 2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.
- 3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.
- 4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Handlingerne må ikke efterfølgende være trukket tilbage.

Som følge af det seneste ændringsforslag til L 199 af 11. juni 2013, er der desuden foreslået en tilsvarende overgangsordning for solcelleanlæg, der opfylder kravene til forhøjet pristillæg efter det fremsatte lovforslag L 199, og som er købt efter fremsættelsen af L 199 den 20. marts 2013, men dog senest den 11. juni 2013, hvor ændringsforslaget blev stillet. Denne overgangsordning kan også først få virkning, når og i det omfang reglerne træder i kraft efter EU Kommissionens godkendelse efter statsstøttereglerne.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard