



KLIMA-, ENERGI- OG  
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kebmin@kebmin.dk  
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 24. april stillet mig følgende spørgsmål 6 vedr. L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

8. maj 2013

J nr. 2013-1428

**Spørgsmål 6**

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. april 2013 fra Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, jf. L 199 – bilag 7."

**Svar**

Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS, anmoder Klima-, Energi- og Bygningsudvalget om at svare på, om det er korrekt, at det - jf. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre (Bek. nr. 1204 af 13. december 2012) - ikke er tilladt at montere solcelleanlæg på tagflader af visse erhvervsbygninger.

Til brug for besvarelsen har jeg bedt Forsvarsministeriet om at indhente en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, der har oplyst følgende:

"Det er korrekt, at det af Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre nr. 1204 af 13. december 2012 i bilag 1, Tekniske forskrifter for højlagre, i punkt 3.1.3 fremgår, at tagfladen på et højlager ikke må anvendes til oplag, placering af større installationer, teknikrum og lignende. Hensynene bag bestemmelsen er at sikre redningsberedskabets mulighed for indsats på tag i tilfælde af brand, og at minimere risiko for antændelse (at en brand opstår).

I vejledning til tekniske forskrifter for højlagre, (brandforebyggelse vejledning nr. 16), der har til formål at uddybe og forklare visse bestemmelser i de tekniske forskrifter for højlagre, og som er et supplement til forskrifterne, findes følgende forklaring af bestemmelsen:

*"Tagfladen må ikke anvendes til oplag eller placering af større installationer, som f.eks. ventilationsaggregater, teknikrum, solpaneler, ovenlys med indbygget solcellepanel, grønne tage, tagvindmøller eller lignende.*

*En anvendelse af tagfladen vil kræve en dispensation fra Beredskabsstyrelsen. Ansøgningen bør indeholde en beskrivelse af, hvorledes hensynet til indsats på tag er tilgodeset. Der bør ligeledes være fokus på, at røgudluftningsåbningernes funktion ikke forringes som resultat af en anvendelse af tagfladen."*

Årsagen til, at der ikke er fastsat regler om, hvorledes tagfladen vil kunne anvendes, er, at Beredskabsstyrelsen ikke har en praksis på området, idet ønsket om at kunne placere solceller på bygninger, der er omfattet af de tekniske forskrifter, er forholdsvis nyt.

Til orientering kan det oplyses, at Beredskabsstyrelsen netop har en sag til behandling, hvor ansøger ønsker at placere solceller på tagfladen af et højlager. Beredskabsstyrelsen agter at give tilladelse til anvendelse af tagfladen under forudsætning af, at hensynene bag bestemmelsen tilgodeses, således at brandsikkerhedsniveauet mindst svarer til det niveau, der er fastsat i forskrifterne.”

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard