



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. april 2013 stillet mig følgende spørgsmål 9 vedr. L 199, som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

14. maj 2013

J nr. 2013-1428

Spørgsmål 9:

"Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29. april 2013 fra Nordisk Solenergi ApS, jf. L 199 – bilag 11"

Svar

Leif Blichfeld-Grosen, Nordisk Solenergi ApS efterlyser dokumentation for at solcelleanlæg placeret på bar mark koster væsentlig mindre end tagbaserede solcelleanlæg.

Priserne på solcelleanlæg afhænger meget af, hvor gode muligheder der er for at installere dem. For villaanlæg er tilbudspriserne, jf. www.solcellepriser.dk, typisk mellem 15.000 og 20.000 kr/kW inklusiv en ukompliceret montering.

For større anlæg til etageboliger vil priserne være afhængig af størrelsen af anlægget, de lokale forhold, f.eks. om der kræves stillads til montering, hældning på taget, hensyntagen til f.eks. ventilationsanlæg, ovenlysvinduer mv. Der kan derfor ventes en betydelig spredning af anlægspriserne.

For planlagte større anlæg placeret på bar mark er der i enkelte tilfælde angivet forventede anlægspriser på 8.000-10.000 kr/kW.

Med lovforslag L 199 målrettes støtte midlerne mod de anlæg, der har som hovedformål at levere el til ejerne. Dette vurderes ikke at være tilfældet for store jordbaserede anlæg, hvorfor det i den forbindelse er det ikke afgørende, hvorvidt anlægspriserne er lavere for jordbaserede anlæg end for tagbaserede anlæg.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard