



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 40 vedr. L 86 efter ønske fra Villum Christensen (LA), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

10. december 2012

J.nr. 2012-7001

Spørgsmål 40:

"Vil ministeren give et reelt svar på L 86 – spm. 11 og fremsende den omhandlede analyse af de forskellige modeller for støtte til solenergi og begrunde, hvilke modeller der er fravalgt og hvorfor."

Svar:

Den analyse, der danner grundlag for L 86, består ikke af et sammenhængende dokument, som jeg kan videresende. Analysen består af mange forskellige notater udarbejdet af Energistyrelsen, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og berørte ministerier. Endelig har henvendelser fra og ikke mindst møder med branchen bidraget betydeligt til den samlede analyse.

I den tidlige analysefase lavede Energistyrelsen beregninger med udgangspunkt i tre hovedmodeller: Den nuværende årsbaserede nettoafregningsordning, en timebaseret nettoafregningsordning samt en ren PSO-model, hvor hele produktionen leveres til nettet. Der blev desuden regnet på et antal undervarianter af hovedmodellerne.

Valget faldt på den timebaserede nettoafregningsmodel i kombination med en ren PSO-model gældende for de anlæg, der ikke kan nettoafregne. Den timeafregnede model blev valgt, fordi den harmonerer med det liberaliserede elmarked, hvor elprisen også opgøres time for time på baggrund af udbud og efterspørgsel, og fordi modellen vil være hensigtsmæssig i det fremtidige smarte elsystem, hvor forbrugerne bør reagere på prissignaler.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard