



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Stormgade 2-6
1470 København K
Tlf. 3392 2800
Fax 3392 2801
kebmin@kebmin.dk
www.kebmin.dk

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 29. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 9 vedr. L 86, efter ønske fra Mikkel Dencker (DF), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

Dato: 5. december 2012

J.nr. 2012-7001

Spørgsmål 9:

"Er det muligt for en indehaver af et solcelleanlæg under den gamle nettomålerordning at etablere yderligere et solcelleanlæg på samme ejendom under den nye nettomålerordning? I bekræftende fald, hvorledes skal der i praksis afregnes for de to anlæg?"

Svar:

For at opretholde retten til, at det eksisterende solcelleanlæg kan fortsætte på overgangsordningen om nettoafregning årsbasis skal de hidtil gældende regler fortsat overholdes. Her er det blandt andet et krav, at den samlede kapacitet af nettoafregnede VE-anlæg i husstanden ikke overstiger 6 kW, og at anlægget alene er tilsluttet ejerens forbrugsinstallation.

Der kan ikke til et anlæg med årsnettoafregning tilsluttes andre nye VE-anlæg med timebaseret nettoafregning, men der kan etableres nye VE-anlæg på samme ejendom, hvis hele produktionen leveres til elnettet udenom ejerens forbrugsinstallation og dermed uden nettoafregning.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard