



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

Dato  
4. februar 2016

J nr. 2015-3426

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 15. januar 2016 stillet mig følgende spørgsmål 2 til L 93, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

### *Spørgsmål 2*

Hvilke muligheder ser ministeren for i lovforslaget eller i udbuddet at fremme, at solcellerne bliver installeret på bygninger eller i forbindelse med tekniske anlæg og ikke på nuværende landbrugsarealer?

### *Svar*

Eventuelle krav eller begrænsninger af placeringer for solcelleanlæg omfattet af et tilbud i udbuddet, vil fremgå af det endelige udbudsmateriale og reguleres ikke i lovforslaget.

Jeg mener, at det er mest hensigtsmæssigt, at der ikke i udbuddet indføres begrænsninger på placeringer, da solcelleanlæg herefter forventes at blive placeret, hvor det samlet set er mest omkostningseffektivt.

Mindst mulig begrænsning af placeringer forventes at være med til at opnå mest mulig konkurrence, så de pristillæg, der udbetales til vinderne i udbuddet, gives med lavest mulige omkostninger for elforbrugerne. Jeg ønsker derfor ikke at give fordele til tilbud om anlæg på særlige placeringer eller begrænse adgangen for tilbud om anlæg på visse andre placeringer.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og  
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6  
1470 København K

T: +45 3392 2800  
E: [efkm@efkm.dk](mailto:efkm@efkm.dk)

[www.efkm.dk](http://www.efkm.dk)