



Energi-,
Forsynings- og
Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
4. februar 2016

J nr. 2015-3426

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 15. januar 2016 stillet mig følgende spørgsmål 1 til L 93, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål 1

Af bemærkningerne til lovforslaget og høringsnotatet fremgår, at udbud forventes at ske således, at der kan gives tilbud på anlæg med en installeret effekt på maksimalt 2,4 MW. Hvad vil anlægsprisen være (cirka) for et sådant anlæg, og hvor mange kvadratmeter vil det dække?

Svar

På baggrund af oplysninger i Energistyrelsens teknologikatalog har Energistyrelsen estimeret, at anlægsprisen for et solcelleanlæg på 2,4 MW i 2016 vil være på ca. 23 mio. kr. Et sådant solcelleanlæg forventes at dække et areal fra 13.000 til 30.000 kvadratmeter.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk