



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato
20. april 2018

J nr. 2017 - 2623

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af 22. marts 2018 stillet mig følgende spørgsmål 7 til L165, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mikkel Dencker (DF).

Spørgsmål 7

Vil ministeren forholde sig til Danmarks Vindmølleforenings indlæg i Altinget den 15. marts 2018: "Vindmølleforening: Ny elforsyningslov kan underminere markedsmodellen", hvor foreningen skriver: "Kort fortalt indeholder regeringens forslag til ny elforsyningslov en beføjelse til ministeren om at afholde et udbud for levering af systemydelser. Det virker helt besynderligt i betragtning af, at der ikke er brug for ydelserne"?

Svar

Det er efter min opfattelse ikke korrekt, når det antages, at der ikke er brug for systemydelser til sikring af forsyningsikkerhed. Energinet oplyser til mig at, så længe relevante netkomponenter er i drift, vil elsystemet ikke have behov for centrale kraftværker i drift pga. systembærende egenskaber eller lokale netforhold. Der er dog ofte mangelsituationer i elsystemet, og i disse situationer, oplyser Energinet, at de har behov for centrale kraftværker i drift for at sikre forsyningsikkerheden.

Det er Energinet, der har ansvaret for at definere behovet for ydelser til opretholdelse af forsyningsikkerheden, herunder systemydelser / systembærende egenskaber, uanset driftssituationen.

I det omfang Energinet vurderer, at der er et behov for fx systemydelser / systembærende egenskaber, mener jeg, at behovet skal opfyldes ved, at Energinet indkøber ydelser ved markedsbaserede metoder. Det er i overensstemmelse med lovgivning på området (EU netregler) og sikrer, at ydelserne på sigt leveres på den mest omkostningseffektive måde.

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efkm@efkm.dk

www.efkm.dk