



Kulturministeren

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf : 33 92 33 70
E-mail : kum@kum.dk
Web : www.kum.dk

Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

18. november 2024

Folketingets Kulturudvalg har den 15. november 2024, efter ønske fra Sascha Faxø (ALT), stillet mig følgende spørgsmål 15 ad (L 50), som jeg hermed besvarer.

Spørgsmål:

Hvilke konkrete CO₂-beregninger ligger til grund for lovforslaget om Nyborg Slot, og hvordan sikrer ministeren, at projektets samlede CO₂-aftryk holder sig inden for gældende klimamål og grænseværdier?

Svar:

Jeg har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om en udtalelse. Slots- og Kulturstyrelsen oplyser følgende:

”Der fremgår følgende af bemærkningerne til lovforslaget: ”Der er udført en indledende livscyklusvurdering (LCA) for projektet, og der vil blive udført yderligere LCA beregninger i løbet af projekteringen, med henblik på, at projektets klimapåvirkning holdes under det gældende krav på 12 kg CO₂e/m²/år, jf. bygningsreglementets (BR18) § 297. Da det opvarmede etageareal blot udgør ca. 2.000 m², vil der således være tale om en samlet klimabelastning på ca. 24 ton CO₂/år.

Klimabelastningen ved anlægsprojektet skønnes således at være særdeles begrænset, og i øvrigt sammenlignelig med andre byggeprojekter i samme skala. Det skønnes yderligere, at projektet ikke vil ændre mængden af trafikalt arbejde væsentligt, mens den løbende drift og vedligeholdelse af anlægget vurderes at indebære begrænsede udledninger.” ”

Jeg henholder mig til Slots- og Kulturstyrelsens udtalelse.

Med venlig hilsen

Jakob Engel-Schmidt

